

DPR 412/93 - DPR 551/99

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLO SCARICO DEI FUMI

(art. 2 comma 2 - DPR 551)

"Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma **possono non essere applicate** in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti, casi qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti di combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla normativa tecnica UNI EN 297"

AFFIDAMENTO, MANUTENZIONE E DELEGA RESPONSABILITA'

(art. 11 comma 8 - modifica)

Il responsabile esercizio e manutenzione se non possiede requisiti e/o non intenda provvedere direttamente deve AFFIDARE LE OPERAZIONI A SOGGETTI ABILITATI secondo lettera e) legge 46/90

(art 11 - comma 8 - modifica)

Per IMPIANTI TERMICI A GAS

deve AFFIDARE LE OPERAZIONI A SOGGETTI ABILITATI secondo lettera e) + e) legge 46/90

Per IMPIANTI TERMICI A GAS < 35 kW

l'occupante può AFFIDARE **solo** le operazioni di **MANUTENZIONE**

le operazioni di **ESERCIZIO** sono di sua esclusiva responsabilità

Il libretto deve essere consegnato compilato ed aggiornato ai successivi utilizzatori dell'impianto

LIBRETTO D'IMPIANTO

(art 11 - comma 10 - modifica)

In caso di NUOVA INSTALLAZIONE o RISTRUTTURAZIONE

La compilazione iniziale deve essere effettuata alla prima messa in servizio, dopo avere rilevato i parametri di combustione da DITTA INSTALLATRICE che è in grado di verificare sia la sicurezza che la funzionalità ed è **tenuta a rilasciare la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Copia scheda identificativa impianto contenuta nel libretto e firmata dal responsabile

DEVE ESSERE INVIATA all'ente competente per i controlli (comune o provincia)

La compilazione iniziale, dopo avere rilevato i parametri di combustione e la compilazione per le verifiche periodiche dal RESPONSABILE ESERCIZIO E MANUTENZION

I libretti devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare.

In caso di nomina e successiva recessione contrattuale il terzo responsabile deve consegnare aggiornati

- LIBRETTI ORIGINALE
- ALLEGATI



DECRETO 17 MARZO 2003

Aggiornamenti agli allegati F e G del DPR 412/93, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, ai fini del contenimento dei consumi di energia

Modelli di libretto

NUOVI IMPIANTI O RISTRUTTURAZIONI

Dal 1 settembre 2003 gli impianti termici devono essere muniti di libretto di centrale e libretto di impianto conformi a tale decreto

IMPIANTI ESISTENTI

Per gli impianti termici esistenti al 1 settembre 2003, muniti di libretto di centrale e libretto di impianto conformi al DPR 412/93, devono essere allegati ai **NUOVI libretti**